

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА КАЊИЖА
Општинска управа општине Кањижа
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове
ЦИС број: ROP-KAN-9936-IUPH-7/2018 од 11.4.2018. године
Број: 351-191/2018-2.
Дана: 26.4.2018. године
К а њ и ж а

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове, Општинске управе Општине Кањижа, решавајући по усаглашеном захтеву овлашћеника [REDACTED]

[REDACTED] у име инвеститора [REDACTED]

ради издавања

одобрења за употребу стубне трансформаторске станице СТС Ве-237, 400kVA, 20/0,4 kV, тип EV-3, на катастарској парцели бр: 3742/7 к.о. Ором са прикључним подземним 20kV кабловским водом преко катастарских парцела 3742/7, 3743/1, 3743/2, 3744, 3745/3, 3746/2, 3746/1, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751/1, 3752/1 и 5062 к.о. Ором, на основу члана 158. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), на основу члана 43., 46. и 47. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016), доноси следеће

РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

ОДОБРАВА СЕ инвеститору [REDACTED]

[REDACTED] употреба стубне трансформаторске станице СТС Ве-237, 400kVA, 20/0,4 kV, тип EV-3, на катастарској парцели бр: 3742/7 к.о. Ором са прикључним подземним 20kV кабловским водом преко катастарских парцела 3742/7, 3743/1, 3743/2, 3744, 3745/3, 3746/2, 3746/1, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751/1, 3752/1 и 5062 к.о. Ором. Укупна бруто површина објекта је 3,95m², укупна дужина подземног кабловског 20 kV вода је 286.50m. Категорија објекта је G (Г) са класификационим ознаком: 222420 (99,00 % -локална трансформаторска станица) и 222410 (1,00% - локални електрични вод). Изградња стубне трансформаторске станице СТС Ве-237, 400kVA, 20/0,4 kV, тип EV-3, на катастарској парцели бр: 3742/7 к.о. Ором са прикључним подземним 20kV кабловским водом преко катастарских парцела 3742/7, 3743/1, 3743/2, 3744, 3745/3, 3746/2, 3746/1, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751/1, 3752/1 и 5062 к.о. Ором је одобрена решењем о одобрењу за извођење радова под бројем: 351-227/2017-1.2. од 9.08.2017. године и изведена је у складу са пројектно – техничком документацијом на основу које је издато одобрење за извођење радова.

Саставни део овог решења је Извештај комисије о техничком прегледу објекта : стубне трансформаторске станице СТС Ве-237, 400kVA, 20/0,4 kV, тип EV-3, на катастарској парцели бр: 3742/7 к.о. Ором са прикључним подземним 20kV кабловским водом преко катастарских парцела 3742/7, 3743/1, 3743/2, 3744, 3745/3, 3746/2, 3746/1, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751/1, 3752/1 и 5062 к.о. Ором, коју су потписали чланови комисије за технички преглед чији је председник комисије Милорад Звијер, дипл.инж.ел. са бројем лиценце: 350 3826 03 дана 30.11.2017. год., као и остала приложена документација у образложењу.

Образложење

којом тражи одобрење за употребу стубне трансформаторске станице СТС Ве-237, 400kVA, 20/0,4 kV, тип EV-3, на катастарској парцели бр: 3742/7 к.о. Ором са прикључним подземним 20kV кабловским водом преко катастарских парцела 3742/7, 3743/1, 3743/2, 3744, 3745/3, 3746/2, 3746/1, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751/1, 3752/1 и 5062 к.о. Ором. Категорија објекта је G (Г) са класификационим ознаком: 222420 (99,00 % -локална трансформаторска станица) и 222410 (1,00% - локални електрични вод).

Уз захтев за издавање употребне дозволе приложена је следећа документација:

- Извештај комисиј о техничком прегледу са предлогом за издавање употребне дозволе под бројем: 01-2537/1 стубне трансформаторске станице СТС Ве-237, 400kVA, 20/0,4 kV, тип EV-3, на катастарској парцели бр: 3742/7 к.о. Ором са прикључним подземним 20kV кабловским водом преко катастарских парцела 3742/7, 3743/1, 3743/2, 3744, 3745/3, 3746/2, 3746/1, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751/1, 3752/1 и 5062 к.о. Ором, коју су потписали чланови комисије за технички преглед чији је председник комисије Милорад Звијер, дипл.инж.ел. са бројем лиценце: 350 3826 03 дана 30.11.2017. год.
- Решење о именовању руководиоца пројекта изградње за Јоакима Корпаша, дипл.инж.ел., запосленом у „НИС“ а.д., Дирекција за капиталну изградњу Нови Сад.
- Изјава Инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом од фебруара 2018. године.
- Елаборат геодатских радова за подземне инсталације – електроводова и стубне трафо станице под бројем: 955-472/2017 од 2.10.2017. године, коју је израдило PREDUZEĆE ZA GEODETSKE POSLOVE GEO-PANON DOO NOVI KNEŽEVAC са седиштем у Новом Кнежевцу, ул. Светог Саве бр. 27.
- Овлашћење за Д.О.О. за извођење и пројектовање трафо станица погонске аутоматике и електроинсталација са седиштем у Новом Саду за подношење захтева за употребну дозволу у име инвеститора, дана 5.4.2017. год.
- Овлашћење за [REDACTED] запосленог у Д.О.О. за извођење и пројектовање трафо станица погонске аутоматике и електроинсталација са седиштем у Новом Саду, за прибављање употребне дозволе у име и за рачун „ЕЛЕКТРОТИМ“ ДОО Нови Сад од 23.3.2017. године.
- Потврда о коначном обрачуну доприноса за уређивање грађевинског земљишта издато од стране ЈП „Комуналац“ Кањижа под бројем: 415-12-31.2/2018-GZ од 25.4.2018. године којом се потврђује да не постоји обавеза уплате новчаног износа доприноса обрачунатог за стварно изведене радове.

На основу члана 29. Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015 и 29/2016) за опрему и постројења који се уграђују у објекте за које се овим правилником утврђују минимални гарантни рокови, важе рокови које је према посебним прописима одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа, уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове општине Кањижа утврдило је да је Инвеститор поднео сву потребну документацију за издавање употребне дозволе на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и на основу члана 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), те је одлучила као у диспозитиву овог Решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, са седиштем у Новом Саду, у року од 8 дана од дана достављања овог Решења, непосредно или путем овог органа, таксирано са 460 дин. Реп. адм. таксе по Тар. бр. 6. Закона о републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012-др. прописи, 93/2012 и 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013- др. Закон, 57/2014- усклађени дин. изн., 83/2015 и 112/2015, 50/2016-усклађени динарски износ и 61/2017-усклађени динарски износ и 113/2017 и 3/2018-исправ.).

Такса за ово Решење по Тар. бр. 1. и 170. под 4) Закона о Републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012-др. прописи, 93/2012 и 47/2013 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016-усклађени динарски износ и 61/2017-усклађени динарски износ и 113/2017 и 3/2018-исправ.) у износу од 18.310,00 дин. уплаћен је вирманом.

Накнада по Одлуци о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (Сл. гласник РС бр: 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15) плаћена је у износу од 2.000,00 динара.

Доставити:

1. Инвеститору,
2. Грађевинској инспекцији,
3. Органу надлежном за послове државног премера и катастра,
4. Архиви

Руководилац Одељења за грађевинке и инспекцијске послове
Шафрањ Атила, дипл. инж. шумарства