

Регионални центар Електрооводина, Нови Сад
Огранак „Електродистрибуција Суботица“

Број: 07.09.3.30.4-31597/3-15

Датум: 05.08.2015. године

**ЈП за уређење насеља Општине Кањижа
Новокнежевачки пут бр. 5
24420 Кањижа**

**Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за силосе за
житарице у Адорјану**

Вашим дописом 32-3/2015-06 заведеним код нас под бројем 07.09.3.30.4-31597/1-15, обратили сте нам се да Вам издамо услове за израду Урбанистичког пројекта за силосе за житарице у Адорјану, те Вас овим путем извештавамо да:

На основу, са Ваше стране достављене нам, документације, можемо оријентационо да утврдимо величину електричног терета на предметном комплексу, те на основу тога, условимо потребе за оформљење одређене конфигурације мреже и енергетских ослонаца за предметну локацију за напајање будућих трошила купаца који ће се појавити на предметној локацији (катастарске парцеле 4587, 4588/3, 4588/1, 4588/2, 4589/1, 4589/2 и 4590 КО Адорјан).

Посматрано подручје има решено снабдевање електричном енергијом. Основни објекат за снабдевање је трансформаторска станица (ТС) 110/20 kV „Кањижа“. Дуж улице Пап Пала у Адорјану постоји 20 kV кабловска мрежа са изводима из ТС 110/20 kV „Кањижа“. Планирани објекти ће се напајати преко постојеће дистрибутивне трафостанице СТС-7 у Адорјану, а у случају потребе за додатним капацитетима постоји могућност изградње трафостанице.

Овим путем се обавезује израђивач Урбанистичког пројекта за обезбеђење довољних ширина како бисмо у истима могли безбедно и прописано проћи са подземним средњенапонским (20kV) водовима и са кабловском канализацијом код изградње нових инфраструктурних објеката.

При одређивању локација за енергетске ослонце, водите рачуна о могућности приступа возилима и транспортним средствима за довоз и одвоз опреме, а да се при томе не чини штета за коју у случају неиспуњења овог услова нисмо у могућности сносити настале трошкове штета.

Рок важења ових урбанистичких услова је 12 месеци и не могу се користити за издавање Локацијских услова, па је надлежни Општински орган у обавези да се јави имаоцу јавних овлашћења ради издавања Услова за пројектовање и прикључење пре издавања Локацијских услова.

Директор огранка

Стеван Бакић, дипл.ек.

Достављено: - Наслову
- Служби енергетике
- ЕКФИН
- Писарници

[illegible]